

結果報告

2010105 湖陵多伎道路多伎IC改良第3工事



けんせつ小町パトロール隊として、前回に引き続き2回目のパトロールとなります。現場では掘削作業と残土運搬を行っておられた箇所と、法面に法枠を作成しモルタル吹付を行っている箇所がありました。前回と同じく立入禁止区域の明示と安全通路の確保で第三者から見ても安全対策が徹底されています。前回の指摘事項は改善されており、現場事務所には新たにトイレの前に目隠し扉が造作されていました。女性職員常駐現場でもあるため、女性に配慮された仕様になっています。また地域活動のイベントとして、多伎小学校6年生の作品展とイルミネーションの点灯式が行われるそうです。思い出作りになればと提案し実現したとの事でした。6年生にとっては素敵な卒業記念になったと思います。【進捗率:65.2%】

工事概要の説明



トイレ目隠し扉、鏡付き手洗い場の設置



トイレの入口が直接見えない上に、喫煙所との空間が分けられているので、今まで以上に快適な空間になっていました。



現場では前回の指摘事項も改善されていました。安全通路の確保や立入禁止措置、垂れ幕も定期的に交換されており注意喚起が徹底しています。



多伎小学校6年生の作品展とイルミネーション



指摘事項



倉庫内の荷物が重ならないよう整理をお願いします。

指摘事項



釘を打ち付けてフック代わりにされていましたが、人が通る場所なので引っかからないようフック形状の物にされるか倉庫で保管されたほうが良いと思います。



振動ローラーにも持込機械のステッカーが貼ってあると良いと思います。



現場事務所に喫煙所の明示があると良いと思います。

指摘事項



開口部にカラーコーンが1つおかれていましたが、コーンパー等で囲いがあると良いと思いました。

指摘事項



釘が放置されていました。事故防止のためにも注意をお願いします。

指摘事項



重機の運転席から離れる場合は鍵を抜き取ってください。

一人ひとりの日々の心がけが、現在までの無事故・無災害に繋がっていると思います。些細なことにも気を配って無事竣工を迎えられることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！