

結果報告 ①

2310110 神門通り線(2工区)防安交付金(街路)工事(第9期)



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。

現場事務所は、喫煙所が設けられており、分煙を心がけておられました。また、トイレの前には目隠しを設置されており、女性には嬉しい配慮です。さらに、事務所、喫煙所、倉庫、トイレをつなぐ空間をコンパネで平坦にしており、段差が無くとても歩きやすかったです。

現場事務所周辺は、草刈りをされており、駐車場には、碎石を敷設しておられましたので、キレイに整備されていました。また、碎石との境目にはあえて雑草を高く生やしており、碎石が事務所周辺へ飛散しないように工夫されていました。

【工事進捗率:53%】

工事概要の説明



現場は、週休2日以上のお休みを確保されていました。



3Dモデル

高松地区土木委員会による現場研修会にて、本工事の現場説明を行いました。その際に3Dモデルを活用し、ARやVR体験も行われました。その際に、感謝状をいただいております。

【指摘事項】
ゴミは専用のゴミ袋に入れて適切に処分して下さい。



【指摘事項】
食器棚の上に荷物が置いてありました。落下すると危険ですので撤去して下さい。




【指摘事項】
シンクや手洗い場を清潔にするために清掃して下さい。




【指摘事項】
緊急時連絡表の現場担当者名が更新されていませんので変更して下さい。



【指摘事項】
非常時用の懐中電灯が設置されていませんでしたので、懐中電灯を設置して下さい。



【指摘事項】
コンセントが乱雑に使用されておりましたので、配線をまとめて下さい。



【指摘事項】
現場事務所救急箱の中に使用期限切れの薬がありますので、処分及び補充をして下さい。また、現場休憩所救急箱の中に今月で使用期限が切れる薬がありますので、来月には処分及び補充をして下さい。(消毒液 マキロン)



【指摘事項】
現場事務所のコンテナに飛散防止用ネットがしてありませんでしたので、設置して下さい。

【指摘事項】
現場事務所前にある工事看板付近の駐車場を区画するトラロープが地面より浮いておりましたので、つまずき防止のため地面へ固定して下さい。



【指摘事項】
現場事務所側壁側に使用されていない看板が放置してありましたので、撤去して下さい。



【指摘事項】
喫煙所に書類が置いてありました。また喫煙所の消火器箱の上に乾電池等が置いてありました。火災の危険がありますので、書類は倉庫で保管し、乾電池等は別の場所に保管または処分して下さい。

〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は、宇迦橋の架け替えに伴う橋梁工のP1橋脚を施工する工事です。P1橋脚を施工するため、仮橋を作業ヤードとして使用しておられました。

施工箇所は、人通りが多い出雲大社の参道沿いです。作業ヤードも十分に確保できない中、第三者に対する安全対策を徹底し、地元住民の方に配慮しながら施工されていました。

安全対策として、安全垂幕や注意喚起旗を各所に設置してカラフルで見やすくしておられました。また、全面通行止めの際に使用するLEDの大型回転灯やバリケードにしまねっこを採用するなどの工夫が見られました。



【指摘事項】

鉄板が重なっている箇所がガタガタして危ないので、キャンバー等で動かないように固定して下さい。



【指摘事項】

案内表示看板や注意喚起垂幕が破れて色あせていますので、交換して下さい。また、カラーコーンも交換して下さい。



【指摘事項】

昇降階段を封鎖するときは、開口部の注意喚起をして下さい。

【指摘事項】

現場休憩所出入口の段差が不揃いなので、平坦に直して下さい。また、玄関マットも飛散しないよう固定して下さい。



【指摘事項】

現場休憩所内にある冷蔵庫の上が結露していたため、コンセントから漏電する危険があります。早めに対処して下さい。



【指摘事項】

現場休憩所の扉に泥が付いているので拭いて下さい。



【指摘事項】

現場休憩所内にある資材は倉庫で保管して下さい。



【指摘事項】

現場休憩所付近にクランプカバーが落ちていました。また、緑ネットが外れかけていますので整備して下さい。




【指摘事項】

現場事務所のトイレ前と現場休憩所の裏にトイレ用洗剤が放置してありますので、適切に保管して下さい。



【指摘事項】

使用されている吸い殻入れがボロボロです。新しいものに交換して下さい。




【指摘事項】

現場休憩所横のトイレ手洗い用水タンクの蛇口が壊れていたので、交換して下さい。



【指摘事項】

現場事務所倉庫奥の資材が乱雑に置かれていたので、整理整頓して下さい。現場倉庫は足の踏み場がないほど物が散乱していたので、整理整頓して下さい。



【指摘事項】

資材置き場にブルーシート、黒い土嚢袋、野地板等が置いてありますが、飛散する恐れがあるので飛散防止対策をして下さい。また、資材置き場を囲うバリケードが足りていないので追加して下さい。



【指摘事項】

使用されていない工事用看板及びホウキ等は資材置き場へ保管して下さい。



【指摘事項】

立入禁止区域を区切るロープを単管へ吊り下げようにして整理して下さい。



現在、全国労働衛生週間準備期間です。体調管理に気を付けながら、このまま無事故・無災害で工事を完了されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！