

結果報告①

2410110 令和6年度出雲湖陵道路東神西地区防護柵設置工事



けんせつ小町パトロール隊として、2回目となる安全衛生面のパトロールを行いました。前回の指摘が改善されており、より良い作業環境となっていました。

前回同様、現場事務所には観葉植物がいたるところに置いてあり、管理も行き届いていました。

パトロール実施日は雪が降っており、風も強く吹いていたためとても寒かったですが、現場事務所は、エアコンの他にブルーヒーターを設置して防寒対策をしておられました。

【工事進捗率:90.6%】



工事概要の説明




【指摘事項】

倉庫横のスペースには看板や資材などが置いてあり、現場事務所周辺には複数のポリタンクやカラコーンなどの資材が点在していました。すぐに使用されない場合は倉庫で保管をお願いします。



【指摘事項】

灯油を室内で保管されていますが、倉庫または風通しの良い場所で保管をお願いします。ファンヒーターから離れています、部屋の奥に灯油を置くことは、万が一の引火時など安全性の観点から避けたほうが良いと思います。



【指摘事項】

・産廃コンテナの交換をお願いします。
・産廃コンテナ周辺に土のう袋が置かれていました。分別用のゴミ袋として使用されているのであれば、産廃コンテナと土のう袋を1カ所にまとめて、囲いと明示をお願いします。



【指摘事項】

現場事務所に掲揚されている社旗と安全旗が破れていましたので、交換をお願いします。



【提案事項】


現場事務所にのぼり用の固定金具が取り付けられていますが、下段の金具が突出しており引っこかかりそうになりました。のぼりを設置されていない場合は、突出部分にピンクテープ等で目印をつけるなど転倒防止対策をお願いします。

〈現場および現場周辺の様子〉



パトロール実施日には、ガードレール、仮設フェンス、視線誘導標の施工を行ってられました。橋台付近で施工されていたSB種という特殊なガードレールは、橋台の下にある一般道に車が落下するような二次災害を防ぐため、一般的なガードレールより強度が高く設定されていました。また、ガードレールは白色が代表的ですが、高速道路から見える景観に配慮したこげ茶色を採用されていました。パトロール実施日は吹雪ではありましたが、高速道路路上から見える景観を楽しむことができました。

ガードレール(SB種)



目隠し板



視線誘導標



高速道路付近に住んでおられる方のプライバシー保護のため、目隠し板を設置しておられました。目隠し板は、高速道路を利用する車から出る騒音を抑える防音効果もあるそうです。



山陰道「出雲・湖陵道路」「湖陵・多伎道路」がまもなく開通されます。開通前に、舗装したばかりの上を歩く貴重な経験をさせていただきました。開通記念イベントも予定されているため、車で通行する際は、路面に傷をつけないよう「徐行遵守」プレートを車に付けてゆっくりと走行されていました。



厳しい寒さが続き、感染症が流行するなど体調を崩しやすい時期ではありませんが、体調管理をしっかりしていただき、このまま無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！



けんせつ小町
私たちの明るい未来へ、着々と